

2022

표준
전기 · 신호 · 정보통신공사품셈



참고자료와 해설을 겸비한 電氣·信號·情報 通信工事設計·施工의 완벽한 품셈!



도서
출판

높은오름



技多利

(주)도서출판 기다리

- ⑭ 등의 증가 시 매 증가 1등에 대하여 직부형은 0.005인, 매입 및 반매입형은 0.008인 가산
- ⑮ 고조도반사판 청소시 형별 관계없이 내선전공 20W이하 0.03, 40W이하 0.05를 가산
- ⑯ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-25-1 배선회로 일체형 이웃연결(연접) 설치 등기구

U.T Pole(멀티와이어덕트) / LITE-WAY(배선회로 일체형 연접설치 등기구)	
(주)진우씨스템 · 진우기술연구소	서울 금천구 가산디지털1로 33-33, (가산동, 대륭테크노타운2차, 104호, 107호) TEL : (02)851-8008 / FAX : (02)864-8009 www.utpole.co.kr / utpole@chol.com
	라이트웨이® LITE-WAY mate®(LED 등기구용 스마트 디밍제어 시스템) 주택/사무실 적용 JINWOO 차량번호 인식 주차관리 시스템(주차유도솔루션, 360° 인식 12면 카메라) V-체크마크(한국기계전기전자시험연구원) 단일품목류 국내 최다보유(4종) 제조회사 ① 연접하여 설치되는 등기구 ② 금속몰드 ③ 트렁킹시스템 ④ 이중바닥용 트렁킹시스템

5-25-1 배선회로 일체형 이웃연결(연접) 설치 등기구

(단위 : Unit, 적용직종:내선전공)

등기구 \ Unit규격	2m 이하	3m 이하	4m 이하
	40W 이하×1	0.111	0.122
40W 이하×2	0.138	0.152	0.166

「해설」

- ① 배선회로 일체형 이웃연결(연접) 설치 등기구의 조립·설치 기준(결선, 지지금구, 등기구 설치 및 소운반 및 잔재정리 등을 포함)
- ② 앵커볼트, 인서트설치 별도 가산
- ③ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%
- ④ 철거 30% 재사용 철거 50%

414 · 전기부문

- ⑤ 조명기구가 설치되지 않은 Unit는 해당품의 80%
- ⑥ 본품은 하면부 개방형을 기준한 것으로 루버 또는 아크릴 등의 커버를 부착할 경우에는 해당품의 110%
- ⑦ 등기구 보강대를 별도로 설치할 경우 이품의 20% 별도계상
- ⑧ 엘보류(티, 크로스, 수평, 수직 및 전원접속부)는 2m이하의 50%

5-25-2 배선회로 별도형 이웃연결(연접) 설치 등기구

(단위 : m)

구 분	내선전공
배선회로 별도형 등기구 (40W 이하 × 1)	0.023

「해 설」

- ① 배선회로 별도형 이웃연결(연접) 설치 등기구의 조립·설치 기준(행거, 등설치, 소운반 및 잔재정리 등을 포함)
- ② 앵커볼트, 인서트설치 별도 가산
- ③ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%
- ④ 철거 30%, 재사용 철거 50%
- ⑤ 조명기구가 설치되지 않은 Unit는 해당품의 80%
- ⑥ 엘보류(티, 크로스, 수평, 수직)는 50%
- ⑦ 상부 커버 설치 시 10%
- ⑧ 본품의 등기구는 기구용 금구 없이 설치하는 기준
- ⑨ 배선 및 결선은 “5-10 옥내배선” 준용

5-25-3 LED 등기구 설치

(단위 : 개, 적용직종: 내선전공)

종 별	직부등	펜던트	다운 라이트	매입 및 반매입
15W이하	0.117	0.158	0.155	-
25W이하	0.138	0.163	0.182	-
35W이하	0.163	0.213	0.208	0.242
45W이하	0.221	0.249	-	0.263
55W이하	0.254	-	-	0.306